

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCVH nr 1 z dn. 02.01.2019

- Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** ENDEX złączki do lutowania, wykonane z miedzi i stopów miedzi do łączenia z rurami miedzianymi, wymiary od 6 mm do 54 mm.
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** N1/5270, N1R/5240, N2/4270G, N3/4243G, N6/5243, N12/5090, NS12S/5092, N13/4092G, N14/4090G, N18/5002A, N18S/5001A, N21/5041, N21S/5040, N22/5086, N23/5085, N24/5130, N25/5130, N26/5130, N27/5130, N61/5301.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** łączenie rur miedzianych, spełniających wymagania normy PN-EN 1254 – 1:2004, w instalacjach wody zimnej, ciepłej i ogrzewania, z końcówkami do kapilarnego lutowania twardego i miękkiego.
- Producent wyrobu budowlanego:**
Pegler-Yorkshire Group LTD. Haigh Park Road, Stourton Leeds LS10 1RT
Miejsca produkcji:
- Yorkshire Fittings Gyártó Kft, Maglódi ut 16, H-1106 Budapest
- Pegler Comap Industries 46 rue de I Industrie Saint Denis de I Hotel
- Upoważniony przedstawiciel producenta budowlanego:**
PHU ARMATEX Sp. j. A. J. Bunda, 10-831 Olsztyn
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 3 i 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:**
Polska norma wyrobu: PN-EN 1254 – 1:2004. Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego.
Potwierdzone licencją BSI, Kitemark nr KM 15121
Nazwa akredytowanego laboratorium i nr akredytacji:
BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP
Zarejestrowane w Wielkiej Brytanii pod nr 7805321
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Parametry pracy wg tablicy 6, PN-EN 1254-1.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Olsztyn 02.01.2019

.....
(miejsce i data wystawienia)


Pegler Yorkshire

W imieniu producenta podpisał:
Dyrektor Jan Bunda

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

PHU „ARMATEX”
Sp. j. A. J. Bunda
10-831 Olsztyn, ul. Siewna 24
tel./fax 89 527 89 94
NIP 739-381-41-10, Regon 280563743